

雨水利用施設の空間放射線量測定結果

施設名	測定場所	測定結果 (マイクロシーベルトパー アワー)
総合庁舎	3階保健所男子採尿室洋式便器水面	0.09
	地下3階沈砂槽ピット内水面	0.05
緑ヶ丘小学校	1階男子トイレ洋式便器水面	0.11
宮前小学校	2階男子トイレ洋式便器水面	0.11
碑小学校	1階男子トイレ洋式便器水面	0.10
中央中学校	1階男子トイレ洋式便器水面	0.11
第四中学校	雨水槽マンホール上(屋外)	0.05
めぐろ区民キャンパス	あいアイ館1階男子トイレ洋式便器水面	0.09
	地下1階沈砂槽ピット内水面	0.05
	地下2階職員トイレ洋式便器水面	0.09
	地下2階沈砂槽ピット内水面	0.03
特別養護老人ホーム東山	地下1階男子トイレ洋式便器水面	0.11
清掃事業所	2階男子トイレ洋式便器水面	0.11
	1階洗車場	0.07
田道ふれあい館	地下2階男子トイレ洋式便器水面	0.08
平町エコプラザ	1階沈砂槽内水面(屋外)	0.04
特別養護老人ホーム東が丘	地下1階男子トイレ洋式便器水面	0.10
	地下1階沈砂槽ピット内水面(屋外ドライエリア)	0.04
東が丘障害福祉施設	1階男子トイレ洋式便器水面	0.10
防災センター	1階男子トイレ洋式便器水面	0.09
	地下1階沈砂槽ピット内水面(屋外)	0.05
花とみどりの学習館	雨水樽No3	0.10