

目黒区福祉のまちづくり整備要綱

(平成2年2月27日付け目厚障第322号)
(平成9年4月1日付け目福障第601号)
(平成13年1月1日付け目健障第642号)
(平成21年10月1日付け目健障第4952号)
(令和3年4月1日付け目都建第1595号)
(令和6年4月1日付け目都建第950号)

(目的)

第1条 この要綱は、東京都福祉のまちづくり条例（平成7年東京都条例第33号。以下「条例」という。）が適用されない共同住宅の整備に関し、障害者や高齢者等を含むすべての区民が、安全で快適に、かつ容易に施設を利用できるようにするため、施設の整備基準を定め、建築主等の関係者の理解と協力を得て、施設の整備および改善を進めることにより、目黒区福祉のまちづくりを推進することを目的とする。

(対象施設)

第2条 この要綱は延床面積が500㎡を超え2,000㎡未満の共同住宅（以下「対象施設」という。）について適用する。

2 国、都道府県、区市町村及び区長が定める公共団体が設置する共同住宅については、この要綱は適用しない。

(整備基準)

第3条 対象施設の整備基準は、別表「福祉のまちづくり整備基準」によるものとする。ただし、対象施設の位置、土地の形状その他の事情により「福祉のまちづくり整備基準」によることが困難であると認める場合には、補助手段の採用その他の代替え措置によることができるものとする。

(整備の推進)

第4条 対象施設の建築主等（以下「建築主等」という。）は、対象施設を新築、増築又は改築しようとする場合は、「福祉のまちづくり整備基準」に適合するよう施設の改善に努めるものとする。

2 対象施設の所有者及び管理者は、既設の施設についても、「福祉のまちづくり整備基準」に適合するよう施設の改善に努めるものとする。

(届出)

第5条 建築主等は、対象施設を新築、増築又は改築しようとする場合は、その計画について「福祉のまちづくり整備基準」に適合するよう配慮し、その結果を福祉のまちづくり整備届出書（別記第1号様式。以下「届出書」という。）により区長に届け出るものとする。

2 建築主等は、前項の規定により届出を行う場合には「届出書」に整備項目表（別記第2号様式）及び整備箇所を明らかにした図面等を添付の上、正副2通を区長に提出するものとする。

3 届出書の提出は、工事に着手する日の30日前までに行うものとする。

4 区長は、第1項の規定による届出があった場合は、必要に応じて建築主に助言等を行うものとする。

(対象施設以外の建築物に対する配慮)

第6条 建築主等は、対象施設以外の建築物を新築、増築、又は改築しようとする場合においても、「福祉のまちづくり整備基準」に適合するよう施設の整備に努めるものとする。

(報告及び確認)

第7条 建築主等は、工事が完了したときは、福祉のまちづくり整備工事完了届（別記第3号様式）により区長に報告することができる。

2 区長は、前項の規定による報告を受けたときは、届出書記載のとおり施設が整備されているかどうかについて整備箇所の確認を行うものとする。

3 前項の規定による確認は、建築主等及び関係者の協力を得て、対象施設、対象施設敷地及び工事現場等に立ち入って行うことができるものとする。

(標示及び周知)

第8条 建築主等は、「福祉のまちづくり整備基準」に適合させているときは、区長に対し、障害者及び高齢者等が容易に利用することができる施設であることを示す旨のシンボルマーク(別記第4号様式)の交付を請求することができる。

2 シンボルマークの交付を受けた建築主等は、当該シンボルマークを施設の見やすい位置に標示することができる。

3 区長は、対象施設の整備状況について広報等を通じて、区民へ周知することができる。

(相談および指導)

第9条 区長は、「福祉のまちづくり整備基準」に基づき対象施設を新たに設け、又は改善し、若しくは維持しようとする者の相談に応じ必要な指導を行うものとする。

2 第7条3項の規定は、前項の規定による指導について準用する。

(その他)

第10条 第2条2項の区長が定める公共的団体は、日本道路公団、首都高速道路公団及び地方道路公社ならびに地方公共団体の組合とする。

(委任)

第11条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

付 則

この要綱は、平成2年10月1日から施行する。

付 則

1 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正前の目黒区福祉のまちづくり整備要綱により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えたうえでなお当分の間使用することができる。

付 則

この要綱は、平成13年1月1日から施行する。

付 則

この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

付 則

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正前の目黒区福祉のまちづくり整備要綱により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えたうえでなお当分の間使用することができる。

付 則

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正前の目黒区福祉のまちづくり整備要綱により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えたうえでなお当分の間使用することができる。

別表 福祉のまちづくり整備基準

整備項目	整備基準
1 敷地内の通路	<p>道路から主要な出入口に至る通路のうち1以上は、次に定める構造とすること。</p> <p>(1) 有効幅は、1.2メートル以上とすること。</p> <p>(2) 段差を設けないこと。ただし、8の項に定める構造の傾斜路を併設している場合又は機械式昇降装置を設置している場合は、この限りでない。</p> <p>(3) 表面は、滑りにくい仕上げとすること。</p>
2 駐車場	<p>(1) 駐車場を設ける場合は、1以上の駐車施設を障害者のための駐車施設として次に定める構造とすること。</p> <p>ア 幅は、3.5メートル以上とすること</p> <p>イ 当該駐車施設から建築物までの経路ができるだけ短くなる位置に設けること。</p> <p>ウ 当該駐車施設の位置を表示するとともに、経路について誘導表示を行うこと。</p> <p>(2) 障害者のための駐車施設から建築物の出入口までの通路は、1の項に定める構造とすること。</p>
3 出入口 (主要な出入口)	<p>屋外へ通ずる主要な出入口のうち1以上は、次に定める構造とすること。</p> <p>(1) 有効幅は、80センチメートル以上とすること。</p> <p>(2) 戸は、自動的に開閉する構造又は車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。</p> <p>(3) 床面には、障害者、高齢者等の通行の支障となる段差を設けないこと。</p> <p>(4) 床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。</p>
4 出入口 (その他の出入口)	<p>屋外へ通ずる出入口(主要な出入口を除く)及び駐車場へ通ずる出入口ならびに多数の者が利用する各室の出入口のうちそれぞれ1以上は、次に定める構造とすること。</p> <p>(1) 有効幅は、80センチメートル以上とすること。</p> <p>(2) 戸は、自動的に開閉する構造又は車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。</p> <p>(3) 床面には、障害者、高齢者等の通行の支障となる段差を設けないこと。</p> <p>(4) 床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。</p>
5 廊下 (屋内通路)	<p>3の項又は4の項に定める構造の各出入口から多数のものが利用する室に至る経路のうち、それぞれの1以上の経路における廊下は、次に定める構造とすること。</p> <p>(1) 有効幅は、1.2メートル以上とすること。</p> <p>(2) 50メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。</p> <p>(3) 床面には、段差を設けないこと。ただし、8の項に定める構造の傾斜路を併設している場合又は機械式昇降装置を設置している場合は、この限りでない。</p> <p>(4) 床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。</p>
6 階段	<p>階段は、次に定める構造とすること。</p> <p>(1) 主要な階段には、回り段を設けないこと。</p> <p>(2) 手すりを設けること。</p> <p>(3) 床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。</p> <p>(4) 踏面は、視覚障害者が識別しやすいものとし、かつ、つまずきにくい構造とすること。</p>
7 エレベーター	<p>直接地上へ通ずる出入口を有する階以外の階を多数の者が利用する場合は、その階に通ずるエレベーターを設け、次に定める構造とすること。</p> <p>(1) かごは、奥行き1.15メートル以上とすること。</p> <p>(2) かご及び昇降路の出入口の有効幅は、それぞれ80センチメートル以上とすること。</p> <p>(3) 乗降ロビーは、車いすが転回できる構造とすること。</p>
8 傾斜路	<p>傾斜路は、次に定める構造とすること。</p> <p>(1) 有効幅は、1.2メートル以上とすること。</p> <p>ただし、段を併設する場合は90センチメートル以上とすることができる。</p>

	<p>(2) こう配は、12分の1以下とすること。ただし、傾斜路の高さが16センチメートル以下の場合は8分の1以下とすることができる。</p> <p>(3) 高さ75センチメートル以上を超える傾斜路にあつては、高さ75センチメートル以内ごとに長さ1.5メートル以上の踊り場を設けること。</p> <p>(4) 床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。</p> <p>(5) 屋内にあつては勾配12分の1を超え又は高さ16センチメートルを超える傾斜路に、屋外にあつては勾配12分の1を超え又は高さ16センチメートルを超え、かつ、勾配20分の1を超える傾斜路には、手すりを設けること。</p> <p>(6) 傾斜路の面は、視覚障害者等が識別しやすいものとする。</p>
9 表示・誘導	<p>案内表示、視覚障害者誘導用床材、音声誘導装置等により、障害者、高齢者等の利用に配慮した標示、誘導又は注意喚起を行うこと。</p>

福祉のまちづくり整備届出書

年 月 日

目黒区長 様

住所

届出者 氏名

電話

目黒区福祉のまちづくり整備要綱第5条第1項の規定に基づき、届出ます。

建築物 名 称				
建 築 場 所		目黒区		
建築主	住 所			
	氏 名			
設計者	住 所			
	氏 名	連絡先		
建築物 概要	主な用途		階 数	地上 階、地下 階
	敷地面積	m ²	構 造	
	建築面積	m ²	延床面積	m ²
	工事種別	新築・増築・改築	工事予定日	
整備箇所 (注) 整備項目表に基づき該当する項目にチェックしてください。 <input type="checkbox"/> 1. 敷地内の通路 <input type="checkbox"/> 2. 駐車場 <input type="checkbox"/> 3. 出入口（主要な出入口） <input type="checkbox"/> 4. 出入口 <input type="checkbox"/> 5. 廊下（敷地内通路） <input type="checkbox"/> 6. 階段 <input type="checkbox"/> 7. エレベーター <input type="checkbox"/> 8. 傾斜路 <input type="checkbox"/> 9. 表示・誘導				
*受理年月日		*届出（受理）番号		第 号

*印の欄は記入しないでください。

届出に必要な添付書類(各2部)

- (1) 整備項目表(第2号様式)
- (2) 案内図(方位・道路・及び目標となるものを明示)
- (3) 配置図(縮尺・方位・敷地境界線・敷地内各建築物位置・敷地に接する道路の位置・各地盤面の計画高さ・アプローチ・付帯駐車場を明示したもの)
- (4) 各階平面図(縮尺・方位・寸法・間取・各室の用途、出入口及び整備箇所を明示したもの)
- (5) その他区長が特に必要と認める図書

※ 整備項目表に記した寸法や整備事項を、配置図・平面図等に明示してください

整備項目表

整備項目	整備内容	適合	緩和	審査	
1 敷地内の通路	(1) 有効幅の確保 [1.2m以上]	<input type="checkbox"/>	—	適・否	
	(2) 段差を設けない*	<input type="checkbox"/>	有	適・否	
	(3) 表面の滑りにくい仕上げ	<input type="checkbox"/>	—	適・否	
2 駐車場	(1) 障害者のための駐車施設	ア 幅の確保 [3.5m以上]	<input type="checkbox"/>	—	適・否
		イ 建築物までの経路ができるだけ短くなる位置	<input type="checkbox"/>	—	
		ウ 位置の表示および経路の誘導表示	<input type="checkbox"/>	—	
	(2) 駐車施設から建築物の出入口までの通路	ア 有効幅の確保 [1.2m以上]	<input type="checkbox"/>	—	適・否
		イ 段差を設けない	<input type="checkbox"/>	—	
		ウ 表面の滑りにくい仕上げ	<input type="checkbox"/>	—	
3 出入口(主要な出入口)	(1) 有効幅の確保 [0.8m以上]	<input type="checkbox"/>	—	適・否	
	(2) 自動又は車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造の戸	<input type="checkbox"/>	—	適・否	
	(3) 通行の支障となる段差を設けない	<input type="checkbox"/>	—	適・否	
	(4) 床表面の滑りにくい仕上げ	<input type="checkbox"/>	—	適・否	
4 出入口(その他の出入口)	(1) 有効幅の確保 [0.8m以上]	<input type="checkbox"/>	—	適・否	
	(2) 自動又は車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造の戸	<input type="checkbox"/>	—	適・否	
	(3) 通行の支障となる段差を設けない	<input type="checkbox"/>	—	適・否	
	(4) 床表面の滑りにくい仕上げ	<input type="checkbox"/>	—	適・否	
5 廊下(屋内通路)	(1) 有効幅の確保 [1.2m以上]	<input type="checkbox"/>	—	適・否	
	(2) 5.0m以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所	<input type="checkbox"/>	—	適・否	
	(3) 段差を設けない*	<input type="checkbox"/>	有	適・否	
	(4) 床表面の滑りにくい仕上げ	<input type="checkbox"/>	—	適・否	
6 階段	(1) 主要な階段に回り段がない	<input type="checkbox"/>	—	適・否	
	(2) 手すりの設置	<input type="checkbox"/>	—	適・否	
	(3) 床表面の滑りにくい仕上げ	<input type="checkbox"/>	—	適・否	
	(4) 踏面の識別の配慮、つまずきにくい構造	<input type="checkbox"/>	—	適・否	
7 エレベーター	(1) 奥行き[1.15m以上]	<input type="checkbox"/>	—	適・否	
	(2) 出入口の幅の確保 [0.8m以上]	<input type="checkbox"/>	—	適・否	
	(3) 乗降ロビーにおける車いすの転回できる構造	<input type="checkbox"/>	—	適・否	
8 傾斜路	(1) 有効幅の確保 [1.2m以上*]	<input type="checkbox"/>	有	適・否	
	(2) こう配の確保 [1/12以下*]	<input type="checkbox"/>	有	適・否	
	(3) 高さ75cm超の場合の踊り場の確保 [1.5m以上]	<input type="checkbox"/>	—	適・否	
	(4) 床表面の滑りにくい仕上げ	<input type="checkbox"/>	—	適・否	
	(5) 手すりの設置 [屋内:1/12超又は16cm超] [屋外:1/12超又は16cm超かつ1/20超]	<input type="checkbox"/>	—	適・否	
	(6) 傾斜路の面の識別への配慮	<input type="checkbox"/>	—	適・否	
9 表示・誘導	(1) 標示、誘導、注意喚起をおこなう	<input type="checkbox"/>	—	適・否	

注意 1 二重線の枠内に整備基準の適合項目にチェックしてください。(※審査欄は職員が記入しますので、記入不要です。)

2 整備内容欄の[]内は整備基準の数値を示しています。

(* のあるものは、整備基準にただし書き等の緩和があります。緩和適用の場合は、チェック欄「有」にまるを付けてください。)

第3号様式（第7条関係）

福祉のまちづくり整備工事完了届

年 月 日

目黒区長 様

住所

届出者 氏名

電話

目黒区福祉のまちづくり整備要綱第7条第1項の規定に基づき、建築物の工事を完了したので届出ます。

建築物 名 称				
建 築 場 所		目黒区		
建築主	住 所			
	氏 名			
設計者	住 所			
	氏 名	連絡先		
建築物 概 要	主な用途		階 数	地上 階、地下 階
	敷地面積	m ²	構 造	
	建築面積	m ²	延床面積	m ²
工 事 種 別		新築・増築・改築		
工 事 完 了 日				
整備箇所 (注) 整備項目表に基づき該当する項目にチェックしてください。				
<input type="checkbox"/> 1. 敷地内の通路 <input type="checkbox"/> 2. 駐車場 <input type="checkbox"/> 3. 出入口（主要な出入口） <input type="checkbox"/> 4. 出入口 <input type="checkbox"/> 5. 廊下（敷地内通路） <input type="checkbox"/> 6. 階段 <input type="checkbox"/> 7. エレベーター <input type="checkbox"/> 8. 傾斜路 <input type="checkbox"/> 9. 表示・誘導				
届出番号	第	号	シンボルマーク交付	

*届出者の押印は必要ありません。

届出に必要な添付書類(1部)

- (1) 整備項目表(第2号様式)
- (2) 案内図(方位・道路・及び目標となるものを明示)
- (3) 配置図(縮尺・方位・敷地境界線・敷地内各建築物位置・敷地に接する道路の位置・各地盤面の計画高さ・アプローチ・付帯駐車場を明示したもの)
- (4) 各階平面図(縮尺・方位・寸法・間取・各室の用途)
- (5) その他区長が特に必要と認める図書

※ 整備項目表に記した寸法や整備事項を、配置図・平面図等に明示してください

シンボルマーク

■ マークの基準

寸法 200角を基準とする。

色調 ブルー若しくは黒地に白のマーク、又はその逆とする。

