

整備項目表

整備項目	整備内容	適合	緩和	審査	
1 敷地内の通路	(1) 有効幅の確保 [1.2m 以上]	<input type="checkbox"/>	—	適・否	
	(2) 段差を設けない*	<input type="checkbox"/>	有	適・否	
	(3) 表面の滑りにくい仕上げ	<input type="checkbox"/>	—	適・否	
2 駐車場	(1) 障害者のための駐車施設	ア 幅の確保 [3.5m 以上]	<input type="checkbox"/>	—	適・否
		イ 建築物までの経路ができるだけ短くなる位置	<input type="checkbox"/>	—	
		ウ 位置の表示および経路の誘導表示	<input type="checkbox"/>	—	
	(2) 駐車施設から建築物の出入口までの通路	ア 有効幅の確保 [1.2m 以上]	<input type="checkbox"/>	—	適・否
		イ 段差を設けない	<input type="checkbox"/>	—	
		ウ 表面の滑りにくい仕上げ	<input type="checkbox"/>	—	
3 出入口(主要な出入口)	(1) 有効幅の確保 [0.8m 以上]	<input type="checkbox"/>	—	適・否	
	(2) 自動又は車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造の戸	<input type="checkbox"/>	—	適・否	
	(3) 通行の支障となる段差を設けない	<input type="checkbox"/>	—	適・否	
	(4) 床表面の滑りにくい仕上げ	<input type="checkbox"/>	—	適・否	
4 出入口(その他の出入口)	(1) 有効幅の確保 [0.8m 以上]	<input type="checkbox"/>	—	適・否	
	(2) 自動又は車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造の戸	<input type="checkbox"/>	—	適・否	
	(3) 通行の支障となる段差を設けない	<input type="checkbox"/>	—	適・否	
	(4) 床表面の滑りにくい仕上げ	<input type="checkbox"/>	—	適・否	
5 廊下(屋内通路)	(1) 有効幅の確保 [1.4m 以上]又は[1.2m 以上かつ転回可能]	<input type="checkbox"/>	—	適・否	
	(2) 段差を設けない*	<input type="checkbox"/>	有	適・否	
	(3) 床表面の滑りにくい仕上げ	<input type="checkbox"/>	—	適・否	
6 階段	(1) 主要な階段に回り段がない	<input type="checkbox"/>	—	適・否	
	(2) 手すりの設置	<input type="checkbox"/>	—	適・否	
	(3) 床表面の滑りにくい仕上げ	<input type="checkbox"/>	—	適・否	
	(4) 踏面の識別の配慮、つまずきにくい構造	<input type="checkbox"/>	—	適・否	
7 エレベーター	(1) 奥行き[1.15m 以上]かつ支障なく利用できる構造	<input type="checkbox"/>	—	適・否	
	(2) 出入口の幅の確保 [0.8m 以上]	<input type="checkbox"/>	—	適・否	
	(3) 乗降ロビーにおける車いすの転回できる構造	<input type="checkbox"/>	—	適・否	
8 傾斜路	(1) 有効幅の確保 [1.2m 以上*]	<input type="checkbox"/>	有	適・否	
	(2) こう配の確保 [1/12 以下*]	<input type="checkbox"/>	有	適・否	
	(3) 高さ75cm 超の場合の踊り場の確保 [1.5m 以上]	<input type="checkbox"/>	—	適・否	
	(4) 床表面の滑りにくい仕上げ	<input type="checkbox"/>	—	適・否	
	(5) 手すりの設置	<input type="checkbox"/>	—	適・否	
	(6) 傾斜路の面の識別への配慮	<input type="checkbox"/>	—	適・否	
9 表示・誘導	(1) 有標示、誘導、注意喚起をおこなう	<input type="checkbox"/>	—	適・否	

注意 1 二重線の枠内に整備基準の適合項目にチェックしてください。(※審査欄は職員が記入しますので、記入不要です。)

2 整備内容欄の[]内は整備基準の数値を示しています。

(* のあるものは、整備基準にただし書き等の緩和があります。緩和適用の場合は、チェック欄「有」にまるを付けてください。)