

注意事項の内容と合わせて、  
下記内容をご確認ください。

## 整 備 項 目 表

1 所在地					
2 名称	主要な出入口までの経路、 通路で検討してください。				
整備項目	整備内容	措置	代替措置	※	
1 敷地内の通路	(1) 有効幅 [1.35m 以上*]	m		階段が無く、傾斜路のみの場合でも記載してください。	
	(2) 段差の有無	有・無			
	当該傾斜路の構造	ア 高さ	cm		
		イ 有効幅 [屋内 1.2m・屋外 1.35m 以上*]	m		
		ウ こう配 [屋内 1/12・屋外 1/20 以下*]	1/		
		エ 高さ 75cm 超の場合の踊り場 [1.5m 以上]	有・無		
		オ 床表	有・無		
		カ 手す	有・無		
		キ 傾斜路の識別への配慮	有・無		
	(3) 表面の滑りにくい仕上げ	有・無			
(4) 標示、誘導、注意喚起の有無	通常の駐車場のみの場合は0台と記載して、下記項目は該当なしで斜線としてください。				
設けた設備等 ( )					
2 駐車場	(1) 障害者のための駐車施設	0 台			
	(2) 障害者のための駐車施設の構造	ア 幅 [3.5m 以上]	m		
		イ 建築物までの経路ができるだけ短くなる位置	有・無		
	(3) 位置の表示及び経路の誘導標示	有・無			
	(4) 駐車施設から建築物の出入口までの通路	ア 有効幅 [1.2m 以上]	m		
		イ 段差の有無	有・無		
		ウ 表面の滑りにくい仕上げ	有・無		
3 出入口 (主要な出入口)	(1) 有効幅 [1m 以上*]	m			
	(2) 自動又は車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造の戸	有		複数の扉や出入口を通過する場合は、その最小値を記載してください。	
	(3) 通行の支障となる段差の有無				
	(4) 床表面の滑りにくい仕上げ	有・無			
	(5) 標示、誘導、注意喚起の有無	有・無			
	設けた設備等 ( )				
4 出入口 (その他の出入口)	屋外への出入口	(1) 有効幅 [85cm 以上*]	cm		
		(2) 自動又は車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造	有・無	出入口がなければ、斜線としてください。他の出入口の項目も同様です。	
		(3) 通行の支障となる段差の有無	有・無		
		(4) 床表面の滑りにくい仕上げ	有・無		

4 出入口 (その他の出入口)	駐車場への出入口	(1) 有効幅 [85cm 以上*] cm		
		(2) 自動又は車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造の戸	有・無	
		(3) 通行の支障 <small>障害者のための駐車施設へつながる出入口があれば、記載してください。</small>	有・無	
		(4) 床表面の滑り	有・無	
	各室の出入口	(1) 有効幅 [85cm 以上*] cm		
		(2) 自動又は車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造 <small>共用で使う室等があれば</small>	有・無	
		(3) 通行 <small>その出入口について記載してください。 (郵便受けのスペースなど扉が無い場合でも該当。)</small>	有・無	
		(4) 床表面の滑り	有・無	
5 廊下 (屋内通路)	(1) 有効幅 [1.4m 以上*] m			
	1.2m 以上とした場合の車いすの転回できる部分	有・無		
	(2) 段差 <small>1.2m 以上、1.4m 未満の場合のみ記載してください。 転回スペースについては、施設整備マニュアルを参考ください。</small>	有・無		
	当該傾斜路の構造 傾斜路を併設している場合の	ア 高さ	cm	
		イ 有効幅 [1.2m 以上*] m		
		ウ こう配 [1/12 以下*] 1/		
		エ 高さ 75cm 超の場合の踊り場 [1.5m 以上]	有・無	
		オ 床表面の滑りにくい仕上げ	有・無	
		カ 手すり	有・無	
		キ 傾斜路の面の識別への配慮	有・無	
	(3) 床表面の滑りにくい仕上げ	有・無		
6 階段	(1) 主要な階段の回り段	有・無		
	(2) 手すり <small>踏面が均一ではない段があれば、原則回り段は有になります。</small>	有・無		
	(3) 床表面の滑りにくい仕上げ	無		
	(4) 踏面	ア 識別への配慮	無	
		イ つまづきにくい構造	有・無	
	(5) 標示、誘導、注意喚起の有無			
設けた設備等 ( )				
7 エレベーター	(1) 設置基数	0 台		
	(2) かご	ア 高齢者、障害者への配慮	有・無	
		かごの大きさ ( )		
		設けた設備 ( )		
イ 出入口有効幅 (含昇降路) [80cm 以上] cm				
(3) 乗降ロビーにおける車いすの転回できる構造	有・無			

注意 1 整備内容欄の[ ]内は整備基準の数値を示しています (\* のあるものは、整備基準にただし書きがあるので注意してください)。

2 措置欄の「有・無」のうち該当するものに○を、その他の数値又は措置の内容を記入してください。

3 整備基準によるのと同様以上の代替措置を講じている場合は、代替措置欄にその内容を記入してください。