

整備項目表

1 所在地	
2 名称	

整備項目	整備内容	措置	代替措置	※	
1 敷地内の通路	(1) 有効幅 [1.35m 以上*]	m			
	(2) 段差の有無	有・無			
	当該傾斜路の構造 傾斜路を併設している場合の	ア 高さ	cm		
		イ 有効幅 [屋内 1.2m・屋外 1.35m 以上*]	m		
		ウ こう配 [屋内 1/12・屋外 1/20 以下*]	1/		
		エ 高さ 75cm 超の場合の踊り場 [1.5m 以上]	有・無		
		オ 床表面の滑りにくい仕上げ	有・無		
		カ 手すり	有・無		
		キ 傾斜路の面の識別への配慮	有・無		
	(3) 表面の滑りにくい仕上げ	有・無			
(4) 標示、誘導、注意喚起の有無	有・無				
	設けた設備等 ()				
2 駐車場	(1) 障害者のための駐車施設	台			
	(2) 障害者のための駐車施設の構造	ア 幅 [3.5m 以上]	m		
		イ 建築物までの経路ができるだけ短くなる位置	有・無		
	(3) 位置の表示及び経路の誘導標示	有・無			
	(4) 駐車施設から建築物の出入口までの通路	ア 有効幅 [1.2m 以上]	m		
		イ 段差の有無	有・無		
ウ 表面の滑りにくい仕上げ		有・無			
3 出入口 (主要な出入口)	(1) 有効幅 [1m 以上*]	m			
	(2) 自動又は車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造の戸	有・無			
	(3) 通行の支障となる段差の有無	有・無			
	(4) 床表面の滑りにくい仕上げ	有・無			
	(5) 標示、誘導、注意喚起の有無	有・無			
		設けた設備等 ()			
4 出入口 (その他の出入口)	屋外への出入口	(1) 有効幅 [85cm 以上*]	cm		
		(2) 自動又は車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造の戸	有・無		
		(3) 通行の支障となる段差の有無	有・無		
		(4) 床表面の滑りにくい仕上げ	有・無		

4 出入口 (その他の出入口)	駐車場への出入口	(1) 有効幅 [85cm 以上*]	cm			
		(2) 自動又は車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造の戸	有・無			
		(3) 通行の支障となる段差の有無	有・無			
		(4) 床表面の滑りにくい仕上げ	有・無			
	各室の出入口	(1) 有効幅 [85cm 以上*]	cm			
		(2) 自動又は車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造の戸	有・無			
		(3) 通行の支障となる段差の有無	有・無			
		(4) 床表面の滑りにくい仕上げ	有・無			
5 廊下 (屋内通路)	(1) 有効幅 [1.4m 以上*]		m			
	1.2m 以上とした場合の車いすの転回できる部分		有・無			
	(2) 段差の有無		有・無			
	当該傾斜路の構造	傾斜路を併設している場合の	ア 高さ	cm		
			イ 有効幅 [1.2m 以上*]	m		
			ウ こう配 [1/12 以下*]	1/		
			エ 高さ 75cm 超の場合の踊り場 [1.5m 以上]	有・無		
			オ 床表面の滑りにくい仕上げ	有・無		
			カ 手すり	有・無		
			キ 傾斜路の面の識別への配慮	有・無		
(3) 床表面の滑りにくい仕上げ		有・無				
6 階段	(1) 主要な階段の回り段		有・無			
	(2) 手すり		有・無			
	(3) 床表面の滑りにくい仕上げ		有・無			
	(4) 踏面	ア 識別への配慮	有・無			
		イ つまづきにくい構造	有・無			
	(5) 標示、誘導、注意喚起の有無		有・無			
	設けた設備等 ()					
7 エレベーター	(1) 設置基数		台			
	(2) かが	ア 高齢者、障害者への配慮	有・無			
		かごの大きさ () 設けた設備 ()				
		イ 出入口有効幅 (含昇降路) [80cm 以上]	cm			
(3) 乗降ロビーにおける車いすの転回できる構造		有・無				

注意 1 整備内容欄の[]内は整備基準の数値を示しています (* のあるものは、整備基準にただし書きがあるので注意してください)。

2 措置欄の「有・無」のうち該当するものに○を、その他の数値又は措置の内容を記入してください。

3 整備基準によるのと同様以上の代替措置を講じている場合は、代替措置欄にその内容を記入してください。